



A LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE MÚSICA UNAM

Estimada comunidad de la FaM:

Por este medio, les informamos sobre las diversas afectaciones y posterior mantenimiento que se realizó a las instalaciones de la FaM, derivadas de la lluvia atípica acompañada de granizo del pasado 29 de marzo.

Tras la revisión del inmueble, se detectaron los siguientes daños:

- Saturación en las bajadas de agua pluvial en las azoteas.
- En la Biblioteca Cuicamatini:
 - En el área de consulta en planta baja, se afectó un domo permitiendo así el paso directo de la lluvia.
 - En el área administrativa en planta baja, se fisuró un domo pequeño.
 - En la Videoteca en el segundo piso, se observó un escurrimiento en el plafón.
- En el Edificio de Alientos, el plafón modular de la planta alta presentó filtración de agua al fondo del pasillo, afectando tres piezas que miden 61x61 cm.



COMUNICADO FaM / 015-2023

A consecuencia de lo anterior, del 3 al 7 de abril se realizaron los siguientes trabajos de mantenimiento y reparación:

- Mantenimiento al impermeabilizante (con garantía del proveedor) del edificio "A" en Cabina de la Sala Xochipilli, cubículos del A-15 al A-16 y los cubículos del C-27 al C-30.
- En Biblioteca Cuicamatini:
 - Sustitución de dos domos acrílicos.
 - Sellado del domo en el área administrativa.
- En el Edificio de Alientos, se realizó mantenimiento al impermeabilizante (con garantía del proveedor).

Solicitamos de su colaboración para que en caso de detectar filtraciones u otro desperfecto ocasionado por la lluvias en las instalaciones de la FaM, las reporten al correo: jesquivel@fam.unam.mx

Atentamente

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"

Ciudad de México, 11 de abril de 2023